





<p>СОГЛАСОВАНО Председатель Гатчинской районной организации Ленинградской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»</p> <p> И.В. Запашикова</p> <p>«21» <u>ноября</u> 20<u>24</u> года</p> 	<p style="text-align: right;">УТВЕРЖДАЮ Директор МБОУ «Сиверская СОШ №3»</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: right;"> О.А. Воропаева</p> <p>«17» <u>ноября</u> 20<u>24</u> года</p>
---	---

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) для инвалидов и маломобильных групп населения

Наименование объекта	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сиверская средняя общеобразовательная школа №3» структурное подразделение – дошкольные группы				
Фактический адрес	188332, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Сиверский, проспект Героев, дом №1А				
Юридический адрес	188332, Ленинградская область, Гатчинский район, п. Сиверский, проспект Героев, дом №1А				
Телефон/ E-mail	(8-81371) 91-877				
E-mail	mbdou_siv3@gtn.locos.net				
Вид деятельности	Образование дошкольное				
Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация	Комитет образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области				
Форма собственности объекта	Оперативное управление				
Размещение объекта	Отдельно стоящее здание, 3 этажа				
Количество и назначение входов	3 входа для посещения (1 вход - основной, 2 вход - для 1 класса, 3 вход – для ясельной группы)				
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)					234/день
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья					есть
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому					нет
Возможность дистанционного обслуживания					нет
Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания					
Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов *				
	К (на кресле-коляске)	О (с нарушением опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушением зрения)	Г (с нарушением слуха)	У (с нарушением интеллекта)
Территория объекта	«А»	«А»	«ДУ»	«А»	«А»

Входная группа	«А»	«А»	«ДУ»	«А»	«А»
Пути движения	«А»	«А»	«ДУ»	«А»	«А»
Зона оказания услуг	«А»	«А»	«ДУ»	«А»	«А»
Санитарно-бытовые помещения	«ДУ»	«ДУ»	«ДУ»	«А»	«А»

* - указывается один из вариантов:

«А» - доступны все структурно-функциональные зоны.

«Б» - в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов.

«ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала.

«ВНД» - временно недоступен.

1. Доступность объекта для инвалидов

Состояние доступности	Доступность для инвалидов				
	К	О	С	Г	У
Доступность объекта	доступно	доступно	доступно	доступно	доступно
Доступность услуг	доступно	доступно	не доступно	не доступно	доступно

2. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У) ДУ (К, О) ВНД (С)
Вход (входы) в здание	ДП-В (К, О, Г, У) ДЧ-И (С)
Путь (пути) движения внутри здания	ДП-И (К, О, Г, У) ДЧ-И (С)
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	ДП-И (К, О, С, Г, У)
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У) ДУ (К, О, С)
Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, У) ДУ (С, Г)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В (Г, У) ДЧ-В (К, О, С)
Все зоны и участки объекта в целом	ДП-И (К, О, С, Г, У)

** Указывается:

ДП-В- доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД – временно недоступно.

К — колясочники, О – опорники, У- умственно-отсталые, С – слепые, Г - глухие.

3. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

Основные структурные элементы объекта	Рекомендации по адаптации объекта***
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Доступно. Нуждается в доработке в рамках текущего ремонта: установка указателя направления движения, укладка тактильной плитки для людей с нарушением зрения.
Вход (входы) в здание	Доступно. Нуждается в доработке в рамках текущего ремонта: установка тактильной контрастной полосы перед нижней ступенью и перед верхней ступенью марша наружной лестницы.
Путь (пути) движения внутри здания	Доступно. Нуждается в доработке в рамках текущего ремонта: нанесение: указателей номеров этажей на поручнях тактильные, установка тактильных маркировок о назначении: заведующего структурного подразделения, актового зала, логопеда, туалета, установить указатели номеров этажей напротив лифта, установить знак доступности у лифта.
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	Доступно.
Санитарно-гигиенические помещения	Доступно. Нуждается в доработке в рамках текущего ремонта: установить: два крючка для костылей, поручень для раковины с опорой к полу.
Система информации и связи (на всех зонах)	Доступно. Нуждается в доработке для С в рамках текущего ремонта.
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Доступно. Нуждается в доработке для С в рамках текущего ремонта.
Все зоны и участки объекта в целом	Доступно. Нуждается в доработке для С в рамках текущего ремонта.

*** указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания

4. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нём услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

№	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта и предоставляемых на нём услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	Период проведения работ
4.1	Проведение работ по составлению сметной документации на работы по дооборудованию объекта ОСИ недостающими элементами адаптации.	2024 – 2025 г.
4.2	Оборудование санитарно-гигиенического помещения дополнительными опорными поручнями и приспособлениями.	2024-2025 г.
4.3	Закупка и установка информационных табло, речевых информаторов.	2024-2026 г.

5. Планируемый период проведения работ по адаптации: 2024-2026 г.г.

6. Ожидаемый результат (по состоянию доступности):

В результате выполнения работ по адаптации объекта, планируется полная доступность территории объекта, здания и оказываемых услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья.

6.1 Для выполнения рекомендаций по адаптации объекта (требуется, не требуется):

6.1.1 согласование с Комиссией по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН: не требуется.

6.1.2 согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, архитектуры: не требуется.

6.1.3 техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: не требуется.

6.1.4 согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется.

6.1.5 согласование с общественными организациями инвалидов: требуется.

7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объектов субъектов РФ на портале <http://zhit-vmeste.ru/>

8. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

- На прилегающей территории к объекту – прилегающая территория не удовлетворяет требованиям доступности объекта для МГН категории «С», обследуемая территория является собственностью учреждения.
- На общедоступных входных группах – предусмотрена доступность для МГН категории «У», «Г», «К». частично доступно для МГН категории «О», «С».
- Путь следования внутри объекта – предусмотрена доступность для МГН категории «К», «О», «Г», «У». При необходимости, руководством учреждения организовано сопровождение МГН категории «С».
- Зона целевого посещения объекта (оказания услуги) - предусмотрена полная доступность для МГН категории «К», «О», «Г», «У», частичная доступность для МГН категории «С».
- Санитарно-гигиенические помещения (туалет) – предусмотрена полная доступность для МГН категории «Г», «У». предусмотрена частичная доступность для МГН категории «К», «О», «С».
- Эвакуационные выходы – доступны только при сопровождении сотрудниками учреждения или сопровождающими.

Обследуемый объект полностью доступен для маломобильных групп населения с нарушением умственного развития («У»), с нарушением слуха («Г»), частично доступен для маломобильных групп населения с нарушением опорно-двигательного аппарата («О»), с нарушением зрения («С»), для людей передвигающихся на креслах-колясках («К»).

Паспорт сформирован на основании Акта обследования объекта от 17 июня 2024 г.

Дата составления паспорта 17 июня 2024 г.